



# G M I N A R O G O Ź N O

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2  
NIP 6060066997  
[www.rogozno.pl](http://www.rogozno.pl)

☎ tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,  
26-84-422; fax 26-18-075  
e-mail: [um@rogozno.pl](mailto:um@rogozno.pl)

Wydział Rozwoju Gospodarczego i  
Promocji  
Urzędnik: Dorota Ślachciak  
tel. 785-009-418  
data: 23.09.2016 r.  
INTZ.271.64.2016

Z uwagi na liczne zapytania telefoniczne do zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn: „Budowa mini boiska w m. Owczegłowy”, informuję, że układ warstw podbudowy pod powierzchnię z poliuretanu przedstawia się następująco:

Przekrój warstw:

- Warstwa stabilizująco-wyrównująca ET (żwir + guma SBR+ lepiszcze)
- warstwa nośna – guma SBR ok. 10-11 mm
- warstwa natrysku poliuretanowego ok. 2-3 mm.

Wszystkie pozycje przyczyniły się do skrócenia terminu wykonania zadania z uwagi na brak konieczności sezonowania podbudowy betonowej.

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 28.09.2016r., do godz. 12<sup>00</sup>

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Bip
2. a/a

BURMISTRZ®

*mgr Roman Szuberski*

23.09.2016.