



# G M I N A R O G O Ź N O

□ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2  
NIP 6060066997  
[www.rogozno.pl](http://www.rogozno.pl)

□ tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,  
26-84-422; fax 26-18-075  
e-mail: [um@rogozno.pl](mailto:um@rogozno.pl)

INTZ.271.64.2016.ŚD

Rogoźno, 19.09.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2015 r., poz. 2164) przedstawiam: odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn: „**Budowa mini boiska w m. Owczegłowy**”.

Pytanie nr 1

Proszę o określenie jaką nawierzchnię bezpieczną należy wykonać na boisku. Jaka ma być grubość nawierzchni. Z czego mają być poszczególne warstwy?

Odpowiedź nr 1

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o łącznej grubości min.14,0mm, wykonana ma być na podbudowie wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Proszę o określenie koloru, gdyż ma to wpływ na cenę nawierzchni?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przewiduje kolor ceglasty.

Z poważaniem

BURMISTRZ®

  
mgr Roman Szuberski

19.09.2016  
