



G M I N A R O G O Ź N O

64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,
26-84-422; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

INTZ.271.3.2019.ŚD

Rogoźno, 23.01.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2018 r., poz. 1986) przedstawiam: odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego”.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia. Załączona do przetargu dokumentacja tj. poglądowa mapa pokazująca działkę inwestycji jest niewystarczająca do rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Prosimy również o dołączenie planu zagospodarowania terenu z terenem zielonym, sygnalizacją świetlną, drogami i chodnikami.

Odpowiedź nr 1

Do przedmiotu zamówienia nie jest wymagane opracowanie dokumentacji technicznej. Zamawiający załączył poglądową mapkę dotyczącą lokalizacji przedmiotu zamówienia. Rzetelne przygotowanie oferty - wycena nie wymaga lokalizacji elementów placu zabaw i elementów siłowni zewnętrznej.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków przepustów rurowych z rur betonowych wraz z przekrojem przepustu oraz wskazaniem ich lokalizacji.

Odpowiedź nr 2

Do przedmiotu zamówienia nie jest wymagane opracowanie dokumentacji technicznej w związku z powyższym przepust rurowy z rur betonowych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego nawierzchni z uwzględnieniem rodzaju, frakcji materiałów, grubości dla poszczególnych i warstw.

Odpowiedź nr 3

Do przedmiotu zamówienia nie jest wymagane opracowanie dokumentacji technicznej. Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić opisy robót zawarty w przedmiarze, katalogu i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego przez chodniki z uwzględnieniem wszystkich warstw podbudowy wraz ze szczegółowymi opisami.

Odpowiedź nr 4

Do przedmiotu zamówienia nie jest wymagane opracowanie dokumentacji technicznej. Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić opisy robót zawarty w przedmiarze, katalogu i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 5

Jakiej klasy asfalt należy zastosować do budowy drogi?

Odpowiedź nr 5

Mieszanka AC8S, Kategoria ruchu KR1-2.

Pytanie nr 6

Prosimy o przedstawienie karty charakterystyki dla farby chlorokauczukowej.

Odpowiedź nr 6

Należy wykonać malowanie cienkowarstwowe.

Pytanie nr 7

Podbudowę drogi należy wykonać z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi,, 1-warstwowe, kruszywo łamane 18%. Prosimy o podanie frakcji i materiału kruszywa, rodzaju i ilości domieszek ulepszających oraz wyjaśnienie zapisu „ kruszywo łamane 18%”.

Odpowiedź nr 7

Podbudowę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiaru robót, opisem w katalogu KNR 2- 31 i sztuką budowlaną

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych dla sygnalizacji, ławek z oparciem, koszy oraz stojaków na rowery.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie może udostępniać szczegółowych rysunków. Zamawiający informuje, że sygnalizację ma być stała, znaki II generacji, natomiast stojak na rowery powinien zawierać 5 miejsc postojowych. Ławka betonowa z oparciem o wymiarach min.200 x 95 cm, wysokość min. urządzenia 99 cm, kosz betonowy min. wysokość 60 cm.

Pytanie nr 9

Zgodnie z pkt. 19 rozdział VII SIWZ Zamawiający żąda załączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie wyceny w formie tabeli elementów scalonych/rozliczeniowych?

Odpowiedź nr 9

Formę wyceny poszczególnych elementów pozostawiamy do wyboru oferentowi - winna być czytelna.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia - zgodnie z SIWZ to 31.05.2019 r., a według wzoru umowy to 07.09.2018 r.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający potwierdza termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ tj: 31.05.2019r.

Pytanie nr 1


Prosimy podać o podanie parametrów i ilości sztuk nowo nasadzonych roślin (drzew i krzewów):

- w przypadku drzew – ilość, obwody i wysokość drzew, czy drzewa forma naturalna czy pienna:
- w przypadku krzewów – ilość, rodzaj i rozmiar krzewów do nasadzeń.

Odpowiedź nr 1

Ilość zgodnie z przedmiarem tj. 100 szt. Typ np. Thuja JANED GOLD - żółty Szmaragd min. wys. 50cm

Z poważaniem


BURMISTRZ®
mgr Roman Szuberski