



G M I N A R O G O Ź N O

□ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

□ tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,
26-84-422; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

INTZ.271.1.2019.ŚD

Rogoźno, 24.01.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2018 r., poz. 1986) przedstawiam: odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie przy ul. Park Niepodległości”.

Pytanie

Czy demontaż istniejącej fontanny wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź

Demontaż istniejącej fontanny nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie

Proszę o zamieszczenie wizualizacji urządzeń zabawowych, zwłaszcza zestawów zabawowych, gimnastycznych, linarium, pergoli?

Odpowiedź

Rozmieszczenie wszystkich urządzeń elementów placu zabaw i siłowni należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania.

Pytanie

Proszę o sprecyzowanie parametrów i materiałów: pergoli, ławek betonowych, koszy betonowych, tablicy informacyjnej?

Odpowiedź

- min. wym. pergoli wynoszą wys.3,80 m x szer.2,0m o rozstawie 3,0 m natomiast sposób i formę wykonania określa SIWZ.
- Zamawiający informuje, że ławki mają być żeliwne z oparciem. Min. wym. szer. 60cm x dł.180cm x wys. 75cm.
- kosz betonowy min. wysokość 60 cm,
- tablica informacyjna - tablica informacyjna wykonana z elementów stalowych, wymiar urządzenia min. 65,6 x 4,8 cm, min. wysokość urządzenia 200 cm.

Pytanie

Czy urządzenia siłowni zewnętrznej należy mocować na rurze czy na pylonach?

Odpowiedź

Urządzenia siłowni zewnętrznej należy mocować na rurze.

Pytanie

Czy pielęgnacja zieleni wchodzi w zakres zamówienia, czy tylko nasadzenia?

Odpowiedź

SWIZ określa nasadzenia zieleni.

Pytanie

Proszę o zamieszczenie mapki zagospodarowania terenu z naniesionymi urządzeniami?

Odpowiedź

Rozmieszczenie wszystkich urządzeń elementów placu zabaw i siłowni należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania.

Pytanie

Proszę o uaktualnienie przedmiaru i zamieszczenie wzoru według którego należy sporządzić wycenę poszczególnych elementów,, której dołączenia do oferty żąda Zamawiający?

Odpowiedź

Formę wyceny poszczególnych elementów pozostawiamy do wyboru oferentowi - winna być czytelna.

Z poważaniem

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

