



G M I N A R O G O Ź N O

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-411,
fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

INTZ.271.6.2016.AP

Rogoźno, 04.03.2016r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przedstawiam: odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie”.

Pytanie nr 1

Prosimy o Podanie czy drzwi i okna mają mieć odporność ogniową jeśli tak to jaką?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Okna i Drzwi muszą mieć odporność ogniową EI 60.

Pytanie nr 2

Prosimy o dokładne określenie, które ściany mają być ocieplone?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Informujemy, że dociepleniu podlegają następujące ściany:

- Ściana, przy której obecnie znajdują się betonowe schody prowadzące do pomieszczeń technicznych, podlegające rozbiórce.
- Ściana, przy której zlokalizowana jest istniejąca stalowa klatka schodowa.

Pytanie nr 3

Czy chodnik – dojście do schodów należy uwzględnić w ofercie (jeśli tak prosimy o podanie rodzaju materiału oraz ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Chodnik nie wchodzi w zakres prac objętych postępowaniem.

Pytanie nr 4

Na rysunku nr 3 podane jest, że wzór balustrady zgodnie z rys. szczegółowym prosimy o zamieszczenie tego rysunku?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wytyczne do wykonania balustrady zawiera opis techniczny stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ (pkt. 4 opisu).