



GMINA ROGOŹNO

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, 05.01.2021 r.
INTZ.271.42.2021.ŚD

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie złożone w ramach postępowania pn. „Profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utwardzeniem”

Pytanie:

„Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przetargu na „Profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utwardzenie” do zadania nr 2 czy występuje możliwość zamiany kruszywa łamanego o frakcji 0-63 na kruszywo certyfikowane kruszywo bazaltowe o frakcji 0-63 którego potwierdzenie jakości jest potwierdzone badaniem laboratoryjnym”

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z punktem V SIWZ p.pkt. 2 dla zadania 2 dopuszcza zastosowanie kruszyw łamanych (naturalnych i sztucznych – z wyłączeniem materiału ceramicznego) w wymaganej frakcji 0-63 mm spełniających wszystkie wymogi zawarte w dalszej części opisu zadania.

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski