



GMINA ROGOŹNO

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, 22.09.2021 r.

INTZ.271.34.2021.AP

Na podstawie art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w ramach postępowania pn. Wykonanie placu zabaw w Rogoźnie.

Pytanie nr 1

Czy można zastosować konstrukcję metalową w zestawie zabawowym przy wycenie zestawu? W Zapytaniu jest mowa o elementach z drewna konstrukcyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konstrukcji zestawu zabawowego elementów metalowych odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Z poważaniem

BURMISTRZ®

mgr Roman Sauberski