

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.rogozno.pl

**Rogoźno: Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul.
Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług
socjalno-oświatowych**

Numer ogłoszenia: 310192 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno , ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, przykrytego dachem płaskim jednospadowym. Budynek pełni funkcję biurową. Budynek jest ocieplony i ogrzewany. Jest on wyposażony w media i instalacje. Budynek stanowi konstrukcyjną całość. Jest obiektem o prostej, zwartej bryle, rzucie opartym na prostokącie. Wymiary zewnętrzne budynku to 56,36 m na 9,28 m. Wysokość obiektu wynosi 5,03 m mierzona od średniego poziomu terenu przy budynku. Budynek posiada 1 kondygnację naziemną. Otwory okienne i drzwiowe wyposażone zostaną w stolarkę drzwiową i okienną PCV w kolorystyce nawiązującej do naturalnego drewna. Budynek pełni funkcję biurową. **PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU** Powierzchnia zabudowy 408,93 m² Powierzchnia użytkowa 320,17 m² kubatura 1.797,65 m³ **ZESTAWIENIE**

POWIERZCHNI Wiatrołap 4,78 m2 Płytki ceramiczne Komunikacja 36,45 m2 Płytki ceramiczne
Pomieszczenie biurowe 16,67 m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 16,67 m2 Płytki ceramiczne
Pomieszczenie biurowe 16,67 m2 Płytki ceramiczne Przedsiónek 4,76 m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie
gospodarcze 0,58 m2 Płytki ceramiczne Składnica akt 6,84 m2 Płytki ceramiczne Komunikacja 6,54 m2
Płytki ceramiczne WC męskie 8,61 m2 Płytki ceramiczne Wiatrołap 6,52 m2 Płytki ceramiczne WC damskie
8,21 m2 Płytki ceramiczne Komunikacja 14,62 m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 14,23 m2 Płytki
ceramiczne Pomieszczenie biurowe 18,62 m2 Płytki ceramiczne Komunikacja 13,54 m2 Płytki ceramiczne
Pomieszczenie biurowe 30,13 m2 Płytki ceramiczne Serwer 0,77 m2 Płytki ceramiczne Komunikacja 15,54
m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 10,55 m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 11/19 m2
Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 19,56 m2 Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 20,68 m2
Płytki ceramiczne Pomieszczenie biurowe 6,57 m2 Płytki ceramiczne Składnica akt 10,87 m2 Płytki
ceramiczne POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 320,17 m2 Konstrukcja budynku - tradycyjna
murowana. Posadowienie budynku - na ławach fundamentowych. Przykrycie budynku - dach jednospadowy
kryty papą. Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej projektu. Fundamenty
Istniejące ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany zewnętrzne. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków
ceramicznych Porotherm grubości 38 cm. Ściany wewnętrzne nośne Ściany wewnętrzne nośne murowane z
pustaków ceramicznych Porotherm grubości 25 cm. Ściany wewnętrzne działowe. Ściany wewnętrzne
działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 12 cm. Nadproża Prefabrykowane typu
L-19 i stalowe. Podciagi - belki Według opisu konstrukcji. Słupy - trzpienie Według opisu konstrukcji. Szachty,
kominy Murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna Okna PCV, rozwieralno - uchylne. Szyby
zespolone, podwójnie szklone z odstępem pomiędzy szybami, uzupełnione o system rozszczelniający,
umożliwiający infiltrację powietrza do pomieszczeń. Współczynnik przenikania ciepła $U=1,50 \text{ Wm}^2\text{K}$. Stolarka
drzwiowa Drzwi zewnętrzne wejściowe: PCV istniejące, wyposażone w zamki z wkładką patentową. Drzwi
wewnętrzne: płycinowe, okleinowane, w ościeżnicach drewnianych, teleskopowych oraz PCV przeszklone
na traktach komunikacyjnych. Dach Jednospadowy o spadku 3-5°, konstrukcji drewnianej oraz żelbetowej,
pokryty papą. Odwodnienie dachu Istniejące rynny stalowe ocynkowane montowane na elewacji z
zachowaniem spadku 0,5%. Izolacje termiczne Ściany zewnętrzne zabezpieczone styropianem grubości
odpowiednio 10 cm. Dach zaizolowany wełną mineralną grubości 20 cm. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacja
pozioma - folia aroszczelna oraz papa. Izolacja pionowa ścian zewnętrznych 2x. Wykończenie ścian
wewnętrznych Tynk cementowo-wapienny grubości 15 mm. W ramach przebudowy planuje się wykonanie
następujących robót: wzniesienie ścian działowych grubości 12 cm wewnątrz budynku, montaż wewnętrznej
stolarki okiennej i drzwiowej, nałożenie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych grubości 1,5
cm, naniesienie wewnętrznych powłok malarskich na istniejące i projektowane ściany budynku, ułożenie
płytek na posadzkach, demontaż istniejących instalacji ogrzewania i elektrycznej, montaż instalacji
ogrzewania, montaż instalacji elektrycznej, montaż instalacji sieci komputerowej, montaż instalacji
wod.kan. Instalacja wodociągowa Opis projektowanego rozwiązania Przed rozpoczęciem prac należy
zdemontować istniejącą instalację wraz z armaturą. Instalacja zimnej wody zasilana jest z istniejącego

przyłącza wodociągowego. Zapotrzebowanie wody dla obiektu kształtować się będzie na poziomie: - cele bytowo- socjalne; przepływ chwilowy $q = 0,76 \text{ dm}^3/\text{s}$; Przyłącze wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia nr 11 Bezpośrednio ze wejściem przyłącza do budynku zamontować zestaw antyskażeniowy złożony z dwóch zaworów odcinających DN32, filtra siatkowego DN32 oraz zaworu antyskażeniowego typu EA DN32 zgodnie z częścią rysunkową. Zestaw wodomierzowy złożony z dwóch zaworów odcinających DN50 oraz wodomierza skrzydełkowego typu JS-4 DN20 zamontować w pomieszczeniu węzła ciepłego szkoły. Przewody wodociągowe instalacji wewnętrznej będą zasilać armaturę czerpalną poszczególnych urządzeń obiektu. Instalację wodociągową zasilającą przybory sanitarne wykonać z rur wielowarstwowych. Przewody prowadzić w posadzce i bruzdach ściennych. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie umieszczać połączeń przewodów i armatury. Dla przyborów sanitarnych posiadających armaturę stojącą jak np. umywalki czy zlewozmywaki stosować wężyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o wytrzymałości minimum PN10. Przed każdym przyborem zamontować zawór odcinający. Połączenia przyścienne zaworów czerpalnych oraz baterii ściennych zakryć rozetkami przylegającymi do powierzchni ściany. Ciepła woda użytkowa Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o pojemności 10 dm³. Podgrzewacze wyposażać w grupę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, oraz zaworem regulującym przepływ. Lokalizację podgrzewaczy pokazano w części rysunkowej. Materiał rurociągów Instalację wykonać z rur wielowarstwowych. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur. Izolacja przewodów. Przewody wody ziemnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy zabezpieczyć izolacją termiczną z pianki PE. Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej 13 mm, dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji zgodnie z tabelą. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować istniejącą instalację wraz z armaturą. Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalację zewnętrzną wykonać z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze ścianki. Na kanale zamontować studnie rewizyjne prefabrykowane z kręgów betonowych lub tworzywowe z włazem w klasie C250. Kanały włączyć do istniejących studni zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Trasy kanałów pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przewiduje się, że w budynku nie będą powstawać ścieki wymagające podczyszczania. Instalacja kanalizacji wewnętrzna wykonana będzie z rur PVC. Na pionach, przed przejściem do instalacji podposadzkowej, należy zainstalować czyszczaki. Podejścia pod poszczególne przybory prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody prowadzone są prostopadle lub równoległe do przegród budowlanych. Każdy przybór sanitarny podłączony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadać zamknięcie wodne. Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą kolan redukcyjnych, złączek kolanowych. Przewody poziome kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o średnicy do $\phi 110\text{mm}$ włącznie mocować co 1,0m, a powyżej $\phi 110\text{mm}$ co 1,2m. Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i 2 mocowania przesuwne

duża wysokość kondygnacji. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych uszczelnionych masą elastyczną. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać jako ogniochronne kołnierze ogniochronne dla rur palnych. Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną. Instalacja centralnego ogrzewania Zapotrzebowanie ciepła. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb budynku określono zgodnie z normą PN EN 12831. Obliczenia przeprowadzono przy następujących założeniach: Strefa klimatyczna II Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: 18°C Zapotrzebowanie ciepła 25,0 kW Parametry pracy instalacji c.o.: 90/70 °C. Źródło ciepła. Źródłem ciepła dla budynku węzeł ciepła znajdujący się w sąsiednim budynku szkoły. Układ pomiarowy zużycia ciepła zostanie zamontowany w pomieszczeniu węzła cieplnego. Przewiduje się budowę nowego przyłącza cieplnego. Przyłącze ciepłe oraz układ pomiarowy w zakresie MEGAWAT Rogoźno. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W łazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym projektuje się wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym sterowanym włącznikiem światła. W pomieszczeniu serwerowni projektuje się klimatyzator. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Zakres rzeczowy: rozdzielnica, instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacja siłowa, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja przeciwporażeniowa. Przebudowywany budynek pawilonu lekcyjnego zasilany jest istniejącym kablem wyprowadzonym z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. Istniejący układ zasilania zapewnia pokrycie projektowanej mocy. Rozdzielnica: Dla zasilania obiektu przewidziano rozdzielnicę RG w istniejącej szafce. W rozdzielnicy usytuowany zostanie pomiar zużycia energii za pomocą istniejącego licznika. W rozdzielnicy zastosowano wyłącznik p. poż., który umożliwi wyłączenie napięcia przyciskiem usytuowanym na zewnątrz budynku. W związku z tym wyłącznik należy wyposażać w wyzwalacz wzrostowy napięciowy. W rozdzielnicy przewidziano ochronę przepięciową. Instalacja oświetlenia: Instalacja oświetlenia ogólnego wykonana zostanie oprawami świetlówkowymi. Natężenie oświetlenia zostanie dobrane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy oraz normy PN-EN 1838 Oświetlenie awaryjne. Instalacja oświetlenia wykonana zostanie przewodami typu YDYp 1,5 mm². W budynku instalację wykonać należy jako p.t. i n.t. W sanitariatach i pomieszczeniach przemysłowych stosować osprzęt hermetyczny o stopniu ochrony IP44. W całym obiekcie zastosowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone zostaną w inwertery 1h. Oprawy wyposażone w moduły awaryjne muszą posiadać atest wydany przez CNBOP w Józefowie. Układanie przewodów skoordynować z układaniem innych instalacji. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 60 uszczelnąć do odpowiedniej klasy z zastosowaniem systemów instalację oświetleniową pokazano na rys. E-01. Wykaz opraw podano na rys. E-01. Instalacja siłowa. Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYp, YDY i YKY. Instalacja siłowa w budynkach wykonana zostanie jako p.t. Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami 3 i 5 - żyłowymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczeń odbiorników. Dla klimatyzatora na dachu zastosowano wyłącznik serwisowy SB usytuowany przy urządzeniu. Układanie

przewodów skoordynować z układaniem innych instalacji. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 60 uszczelnić do odpowiedniej klasy z zastosowaniem systemów. Instalacja odgromowa. Zwody na dachu wykonane zostaną drutem Fe Zn $f_i=8\text{mm}$. Przewody odprowadzające wykonać bednarką Fe Zn 30x4 mm prowadzonym pod elewacją zewnętrzną budynku. Złącza kontrolne umieścić p.t. w puszcze. Uziom dla budynku przewiduje się wykorzystać istniejący uziom otokowy. Do uziomu podłączone będą przewody odprowadzające instalacji odgromowej, jak również szyny połączeń wyrównawczych. Dla ochrony klimatyzatora zastosować należy zwód pionowy izolowany. Wszystkie części metalowe wychodzące ponad płaszczyznę dachu należy przyłączyć do instalacji odgromowej. Instalacja połączeń wyrównawczych. W rozdzielnicach zamontować główną szynę uziemiającą. Szynę tę połączyć przewodem LY 1x25 mm² z uziomem instalacji odgromowej budynku. Do magistrali połączeń wyrównawczych przyłączyć należy: zaciski PE w rozdzielnicach, metalowe rurociągi wody, kanalizacji, c.o. i wentylacji, drabinki kablowe itp. Połączenia rur z magistralą wykonać przez spawanie lub przy pomocy obejmy. Przewody wyrównawcze oznaczyć kolorem żółto - zielonym. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym. Do głównej szyny uziemiającej przyłączyć należy miejscowe szyny połączeń wyrównawczych usytuowane w sanitariatach. Do szyn tych przyłączyć należy przewodem LY 4 mm² wszystkie elementy metalowe. Połączenia miejscowych szyn wyrównawczych z główną szyną uziemiającą wykonać przewodem typu LY 16 mm². Do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie konstrukcje stalowe budynku, jak słupy stalowe itp. Instalacja przeciwporażeniowa Zgodnie z normą PN-HD60364 jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie. Szybkie wyłączenie zrealizowano przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i bezpieczników. Jako dodatkową ochronę zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Przewód N należy trwale oznaczyć kolorem niebieskim lub zastosować przewody o izolacji w tym kolorze. Przewody ochronne PE wyprowadzone z szyn PE rozdzielnic przyłączyć należy do instalacji odgromowej. Z szynami PE połączyć obudowę metalową rozdzielnic. Przewody PE z poszczególnych obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic należy podłączyć do części przewodzących urządzeń elektrycznych odbiorczych tj. takich, które w przypadku uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, a także do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody PE oznaczyć kolorem żółto - zielonym. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewód ochronny i przewody robocze osłonić rurką PCV.

INSTALACJE TELETECHNICZNE W ramach projektowanej przebudowy zakłada się urządzenie wewnętrznej sieci teletechnicznej. Wszystkie elementy sieci należy wykonać w kategorii 6. Połączenia kablowe. Połączenia kablowe w analizowanej sieci należy wykonać kablem miedzianym kategorii 6 UTP. Przewody należy prowadzić w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych średnicy 14 9-50 43 mm w brzdach podposadzkowych i ściennych. Należy pozostawić zapas montażowy kabla w pomieszczeniu serwera ponad posadzkę 2 m oraz 0,20 m przy gniazdach abonenckich. Należy zastosować gniazda abonenckie podtylnkowe RJ45 kategorii 6. Wyposażenie pomieszczenia serwera Projektuje się wyposażenie budynku w nową szafę dystrybucyjną 19 stojącą 22U o wymiarach 600x600 mm. Szafa zostanie uzupełniona następującym wyposażeniem: panel 19 1U 48xRJ45 kategorii 6, przełącznik 19 1U 48xRJ45 10 100 1000 mbit, 2xport mini-GBIC, listwa zasilająca 19, czujnik temperatury 19, organizator kabli 19 1U czarny

ponowy, kable krosowe RJ45 kategorii 6 długości 0,50 m. Zakłada się, że urządzenie serwera zostanie przeniesione z istniejącej sieci teletechnicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Parametry techniczne przełącznika. W szafie dystrybucyjnej należy zamontować przełącznik o następujących parametrach: liczba portów RJ45 - 48 szt. liczba gniazd mini-GBIC - 2 szt. zarządzanie - przez przeglądarkę www, protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu - MD5, RADIUS, obsługiwane protokoły i standardy - QoS, IEEE 802.1p, DSCP, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, Jumbo frame support, auto MDI/MDI-X, DHCP Client, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IGMP v.1, 2, rozmiar tablicy adresów MAC - 8000, algorytm przełączania - Store-and-Forward, prędkość magistrali wewnętrznej - 96 Gb/s, przepustowość - 71,42 mpps, warstwa przełączania - 2, typ obudowy - 1U Rack, zestaw do montażu w szafie rack 19, port mirroring. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna i pomocniczo przedmiar robót będące załącznikami do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł.00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu tożsamyh robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty minimum 3 roboty o minimalnej wartości 220 000,-- zł brutto każda - wg. załącznika nr 4 do SIWZ,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda do oferty wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: - min 1 samochód dostawczy 0,9 t - min 1 wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t , - min 1 agregat tynkarski 1,1-3 m³/h, - min 1 samochód samowyładowczy 5 t,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, pełniących funkcje kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zał. nr 6 do SIWZ, - 1 osoba o specjalności w branży elektrycznej, - 1 osoba o specjalności w branży wod.-kan.,c.o., - 1 osoba o specjalności w branży budowlanej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogozno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno pok.nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno pok.nr 15 Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie