



Oprawy z modułem awaryjnym muszą posiadać atest CNBP w Józefowie.

Instalacje elektryczne wykonac przewodami typu VDY przy napięciach do 1000V. Wszyskie gniazda zastosować jako podwójne. Gniazda oznaczone k (DATA) przy gniazdach wydzielonych oddzielnym obwodach (docelowo podłączenie do UPSB-wyłącznik serwisowy 16A, IP65.

Wentylatory i urządzenia zasilające razem z oświetleniem

E-01