



Wykorzystano istniejący uziom ołokowego.
 Przewód odprowadzający wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm i przyłączyć do istniej. uziomu ołokowego.
 Przewód odprowadzający prowadzić p.l.
 Do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie części metalowe wychodzące ponad dach.
 Rezystancja uziomu powinna wynosić $R < 10\Omega$.
 W przypadku niemożności uzyskania wymaganej rezystancji wykonać należy dodatkowe uziomy pionowe.
 Zwody na dachu wykonać drutem Fe/Zn $\varnothing=8\text{mm}$.
 Połączenia siatki spawać i zabezpieczyć przed korozją.