



G M I N A R O G O Ź N O

64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,
26-84-422; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

INTZ.271.19.2016.AP

Rogoźno, 04.04.2016 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Rogoźnie”.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zmiany odwodnienia nawierzchni drogi z odwodnienia liniowego korytkowego na odwodnienie w postaci dwóch/trzech rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości zastosowania wnioskowanych rozwiązań wyraża zgodę na zmianę projektowanego odwodnienia na odwodnienie z dwóch/trzech rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. W przypadku zmiany odwodnienia liniowego na ściek przykrawężnikowy należy te odwodnienie wykonać w pochyleniu min. 0,3%.

Przy zastosowaniu odwodnienia liniowego z dwóch/trzech rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wszelkie zmiany konstrukcji leżą w gestii Wykonawcy robót.

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie robót Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie przesuwając terminu na składanie ofert. Termin 12.04.2016 r. godz. 09⁴⁵ pozostaje aktualny.

Z poważaniem

BURMISTRZ ©

mgr Roman Szuberski