

Rogoźno, 08.03.2017 r.

Znak sprawy: SP3.271.1.2017

**Zapytanie do przetargu na
Remont pionu kanalizacyjnego i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie**

www.zamowienia-publiczne.pl

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy w poz. 29 i 57 inwestor przewidział montaż suszarek do rąk jeżeli tak to proszę o określenie rodzaju.

Inwestor przewidział montaż suszarek do rąk o mocy 2000W, zasięg czujnika – 20 cm, średni czas suszenia ok. 30 sekund.

Pytanie 2

Proszę o określenie rodzaju lamp w sanitariatach (zwisy czy sufitowe).

Rodzaj lamp w sanitariatach – sufitowe.

Pytanie 3

Proszę o szkic kabin sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach.

Zamawiający dopuszcza kabiny systemowe. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej.

Pytanie 4

Czy w sanitariatach przewidziane są lustra jeżeli tak to jakie bo brakuje ich w przedmiarach.

Nie przewidziano lusterek w sanitariatach.

Pytanie 5

Czy do grzejników konwektorowych przewidziana jest jakaś instalacja bo także nie ma jej w przedmiarze.

Nie przewidziano wymiany instalacji c.o. – tylko wymianę grzejników konwektorowych.

Pytanie 6

Proszę o określenie jakiego rodzaju spłuczki przewidzianej do pisuarów.

Przewidziano miski ustępowe wraz z spłuczkami systemu kompaktowego.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Oferent przedstawi wykaz 3 robót budowlanych każda o łącznej wartości powyżej 50 000 zł brutto ale gdzie remonty pionów i sanitariatów wartości niższej niż 50 000 zł brutto.

Czy należy bezwzględnie spełnić warunek robót polegających na remoncie pionów kanalizacyjnych i sanitariatów o min wartości 50 000 zł brutto.

Zgodnie z zapisem w SIWZ punkt V.1.2) 1)



Dyrektor Szkoły
mgr Iwona Rzańska