



1. Kocioł podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego 60/100 mm
2. Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 łączonych przez spawanie
3. Dopuszcza się wykonanie instalacji wewnętrznej z rur miedzianych w stanie twardym wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1057, w których grubość ścianki nie może być mniejsza niż 1 mm
4. Przed kotłem zamontować zawór odcinający oraz filtr gazowy
5. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w ramach osłonowych
6. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

OBIEKT	ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W ROGÓŹNIE		
ADRES	ROGÓŹNO, UL. ZA JEZIOREM, DZIAŁKA NR 1920/3		
INWESTOR	GMINA ROGÓŹNO, UL. NOWA 2, 64-610 ROGÓŹNO		
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA GAZOWA		
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	DATA	SKALA
MGR INŻ. WOJCIECH CIESZYŃSKI upr. bud. WKP/0138/P005/12 w spójności instalacyjnej		06.2021	1 : 100 NR RYS. IS-05