



ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ:

- 1. ŚWIETLICA - gres - 43,20 m²
 - 2. KORYTARZ - gres - 8,30 m²
 - 3. W-C - gres - 2,60 m²
 - 4. W-C - gres - 1,70 m²
 - 5. ŚWIETLICA - gres - 17,10 m²
 - 6. KUCHNIA - gres - 12,30 m²
- RAZEM: - gres - 85,20 m²

LEGENDA :

- Nawietrzak 60*204 mm z zaworem zwrotnym i krakami zewnętrzną i wewnętrzną
- Wentylator łazienkowy 13 W - 95,0 m³/h
- Kanał wentylacyjny φ150 ocieplony, wyprowadzony ponad dach
- Wentylator osiowy HVE-34W - 600,0 m³/h

TEMAT OPRACOWANIA	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDYNKU GMINNY REMONT ŚWIETLICY		
LOKALIZACJA	Garbarka dz. nr 76, Gmina Rogoźno		
INWESTOR	Gmina Rogoźno wlkp.		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja c. o. - rzut przyziemia		
OPRACOWAŁ:		PODPIS	SKALA 1 : 50
mgr inż. Andrzej Fiedosiuk upr. bud. instalacyjno - inżynieryjne NR-GP-7342/1536/91 Wągrowiec ul. Tyłmana 22			Nr. rys. 2