



Uwaga !

1. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki
2. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki; w salach gniazda wtykowe montować na wysokości 0,2m od poziomu posadzki.
3. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacyjny w wykonaniu szczelnym.
4. Instalacje elektryczne układać po ścianach pod tynkiem oraz nad podwieszonym sufitem w rurach instalacyjnych RVS20.

Pracownia Projektowo - Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		Projekt : Remont Świetlicy Instalacje elektryczne wewnętrzne.	
	Nazwisko i imię	Podpis	Branża : Branża elektryczna
Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski		Obiekt : Garbatka Gmina Rogoźno
Kreślił :	Krzysztof Friska		
Sprawdził :			
Data 09.2013r.	Nazwa rys. Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych		Nr rys.: E - 1a
Skala 1 : 50			