

## **2. Spis zawartości**

1. Strona tytułowa
  2. Spis zawartości
  3. Zalecenia inwestora
  4. Opis techniczny
    - 4.1 podstawa opracowania
    - 4.2 zakres opracowania
    - 4.3 wskazówki do montażu instalacji
  5. Przedmiar robót
  6. Zestawienie materiałów
  7. Zestawienie sprzętu
  8. Rysunki :
    - Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych - aneks
- E – 1

#### **4. Opis techniczny**

Niniejsze opracowanie jest aneksem do dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych wewnętrznych remontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz Gmina Rogoźno - Inwestorem jest Gmina Rogoźno ulica Nowa 2 64-610 Rogoźno.

##### **4.1 Podstawa opracowania**

- Zalecenia inwestora
- Projekt techniczny architektury
- Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia

##### **4.2 Zakres opracowania**

Projekt swym zakresem obejmuje:

- wskazówki do montażu instalacji

##### **4.3 Wskazówki do montażu instalacji**

W związku z zaleceniami inwestora w sali oraz na zewnątrz budynku zmienia się ilość opraw oświetleniowych. Instalacje elektryczne wewnętrzne i rozmieszczenie opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem instalacji elektrycznych wewnętrznych – rysunek E-1a. Na zewnątrz budynku zamontować dwie oprawy oświetleniowe szczelne na elewacji budynku. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne układać po ścianach pod tynkiem oraz nad podwieszonym sufitem w rurach RVS20 montowanych do konstrukcji sufitu. W kuchni kuchenkę elektryczną zastąpić kuchenką gazową pięciopalnikową z piekarnikiem elektrycznym.

Pozostałe instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z maja 2013r.